



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«11» декабря 2020 г.
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 144

В период с «07» декабря 2020 года по «11» декабря 2020 года
по адресу: г. Ярославль, пр-д Подвойского, д.13

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «26» ноября 2020 года № 144

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41» (далее – МДОУ «Детский сад № 41»)

Продолжительность проверки: в период с 09 час. 30 мин. «07» декабря 2020 года по 15 час. 00 мин. «11» декабря 2020 года

Общая продолжительность проверки: (5 рабочих дней)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) _____
Заведующий МДОУ «Детский сад № 41» Агутина Ольга Валерьевна

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки прокуратурой г. Ярославля от 26.11.2020г. № 70-2020

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Яшина Анна Юрьевна

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Агутина О.В.

Краткая характеристика объектов: Здание МДОУ «Детский сад № 41» 2-х этажное, II степени огнестойкости, введено в эксплуатацию (построено) в 1976 году. Здание соответствует классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1. В помещениях детского сада располагаются 11 групп, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты специалистов, пищеблок, медицинский блок. Максимальное количество детей – 250, работников – 50, в ночное время – 1 сторож. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оборудовано естественной вентиляцией, помещения пищеблока, прачечной – с механическим побуждением. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, обеспечено первичными средствами пожаротушения, имеется распорядительная документация в области пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Не соблюдено расстояние при монтаже приборов противопожарной автоматики (АУПС и СОУЭ) на металлическом монтажном щите.(Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п. 12.51 НПБ 88-2001*; п. 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8 СП 5.13130.2009	МДОУ «Детский сад №41»
2.	Звуковые сигналы СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией людей) не обеспечивают необходимый уровень звука во всех защищаемых помещениях здания.(Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п. 3.14, 3.15 НПБ 104-03; п.4.1, 4.2 СП 3.13130.2009	МДОУ «Детский сад №41»
3.	Электропитание систем АУПС и СОУЭ осуществляется не от панели противопожарных устройств, подключенной к главному распределительному щиту или ВРУ.(Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п.4.10 СП 6.13130.2013; раздел 15 СП 5.13130.2009; раздел 14 НПБ 88-2001*	МДОУ «Детский сад №41»
4.	Провода электропитания проложены в одном коробе с проводами соединительных линий систем АУПС и СОУЭ.(Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п. 12.66 НПБ 88-2001*; п. 13.15.14 СП 5.13130.2009	МДОУ «Детский сад №41»
5.	Прибор приемно-контрольный АУПС и СОУЭ не обеспечивает формирование сигнала на управление оповещением при срабатывании двух пожарных извещателей (включенных по схеме И).(Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п. 14.1 СП 5.13130.2009	МДОУ «Детский сад №41»
6.	Установлены не соответствующим образом пожарные дымовые извещатели в помещениях этажах здания (установлены на плитках подвесного потолка). (Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п. 12.18 НПБ 88-01*; п.13.3.4 СП 5.13130.2009	МДОУ «Детский сад №41»
7.	Соединительные линии АУПС и СОУЭ не обеспечивают работоспособность в течение времени, необходимого для эвакуации людей.(выполнены не огнестойким кабелем). (Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	ст.84 п.7 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.3.9 НПБ 104-03;	МДОУ «Детский сад №41»
8.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – в объеме лестничных клеток (2-й этаж) отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ст. 52, 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п.33,43 ППР в РФ; п. 6.22 СНиП 21-01-97*; п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 СП 52.13330.2016	МДОУ «Детский сад №41»

- несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены пункты № 3,4,5,6,7,8,9,10 (частично) предписания от 27.09.2019г. № 317/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание от 27.09.2019г. № 317/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Яшина А.Ю.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» декабря 20 20 г.


(подпись)
М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Антоненко О.В. заведующий
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» декабря 20 20 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)