



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«27» сентября 2019 г.
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 317

В период с 10 час. 00 мин «09» сентября 2019 года по 15 час. 00 мин. «27» сентября 2019 года по адресу: 150057, г. Ярославль, проезд Подвойского, д. 13.

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «03» сентября 2019 года № 317

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №41»

Продолжительность проверки: 3 дня.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Распоряжение вручено нарочно заведующему МДОУ «Детский сад №41» Агутина Ольга Валерьевна.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Евгений Святославович.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ «Детский сад №41» Агутина Ольга Валерьевна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Двухэтажное здание с подвалом. II степени огнестойкости. Класс функциональной опасности Ф 1.1. Год постройки здания 1976 г. Здание оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Имеется 6 внутренних пожарных кранов.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	В проектной документации на АУПС и СОУЭ (проект 2003-69/10-ПС выполненный ООО «Цитадель») отсутствует расчет необходимого времени работы систем АУПС и СОУЭ при отсутствии электроэнергии, расчет емкости резервного электропитания. (Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п. 14.2, 14.3 НПБ 88-2001*; п. 15.2, 15.3 СП 5.13130.2009	МДОУ «Детский сад №41»
2.	В проектной документации на АУПС и СОУЭ (проект 2003-69/10-ПС выполненный ООО «Цитадель») не обосновано количество, мощность и расстановка речевых оповещателей, нет расчетов необходимой мощности звукового давления. (Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п. 3.14, 3.15, 3.16, 3.19 НПБ 104-03; раздел 4 СП 3.13130.2009	МДОУ «Детский сад №41»

3.	Не соблюдено расстояние при монтаже приборов противопожарной автоматики (АУПС и СОУЭ) на металлическом монтажном щите.(Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п. 12.51 НПБ 88-2001*; п. 13.14.6, 13.14.7,13.14.8 СП 5.13130.2009	МДОУ «Детский сад №41»
4.	Звуковые сигналы СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией людей) не обеспечивают необходимый уровень звука во всех защищаемых помещениях здания.(Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п. 3.14, 3.15НПБ 104-03; п.4.1,4.2 СП 3.13130.2009	МДОУ «Детский сад №41»
5.	Электропитание систем АУПС и СОУЭ осуществляется не от панели противопожарных устройств, подключенной к главному распределительному щиту или ВРУ.(Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п.4.10 СП 6.13130.2013; раздел 15 СП 5.13130.2009; раздел 14НПБ 88-2001*	МДОУ «Детский сад №41»
6.	Провода электропитания проложены в одном коробе с проводами соединительных линий систем АУПС и СОУЭ.(Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п. 12.66 НПБ 88-2001*; п. 13.15.14 СП 5.13130.2009	МДОУ «Детский сад №41»
7.	Прибор приемно-контрольный АУПС и СОУЭ не обеспечивает формирование сигнала на управление оповещением при срабатывании двух пожарных извещателей (включенных по схеме И).(Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п. 14.1 СП 5.13130.2009	МДОУ «Детский сад №41»
8.	Установлены не соответствующим образом пожарные дымовые извещатели в помещениях этажах здания (установлены на плитках подвесного потолка). (Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п. 12.18 НПБ 88-01*; п.13.3.4 СП 5.13130.2009	МДОУ «Детский сад №41»
9.	Соединительные линии АУПС и СОУЭ не обеспечивают работоспособность в течение времени, необходимого для эвакуации людей.(выполнены не огнестойким кабелем). (Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	ст.84 п.7 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.3.9 НПБ 104-03;	МДОУ «Детский сад №41»
10.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – в объёме лестничных клеток и общих коридоров отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ст. 52, 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п.33,43 ППР в РФ; п. 6.22 СНиП 21-01-97*; п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 СП 52.13330.2016	МДОУ «Детский сад №41»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание об устранении нарушений от 15.06.2018 года №174/1/1;
Предписание об устранении нарушений от 27.09.2019 года №317/1/1.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«27» сентября 2019 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий магазином № 41 Драгунский О.В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» сентября 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

* - место личной печати проверяющего