



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № 144/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 41»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «26» ноября 2020 года № 144, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 30 мин. «07» декабря 2020 года по 15 час. 00 мин. «11» декабря 2020 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 41», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, пр-д Подвойского, д.13 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Заведующего МДОУ «Детский сад № 41» Агутиной О.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не соблюдено расстояние при монтаже приборов противопожарной автоматики (АУПС и СОУЭ) на металлическом монтажном щите.(Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п. 12.51 НПБ 88-2001*; п. 13.14.6, 13.14.7,13.14.8 СП 5.13130.2009	11.04.2022г.	
2.	Звуковые сигналы СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией людей) не обеспечивают необходимый уровень звука во всех защищаемых помещениях здания.(Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п. 3.14, 3.15НПБ 104-03; п.4.1,4.2 СП 3.13130.2009	11.04.2022г.	
3.	Электропитание систем АУПС и СОУЭ осуществляется не от панели противопожарных устройств, подключенной к главному распределительному щиту или ВРУ.(Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п.4.10 СП 6.13130.2013; раздел 15 СП 5.13130.2009; раздел 14НПБ 88-2001*	11.04.2022г.	

4.	Провода электропитания проложены в одном коробе с проводами соединительных линий систем АУПС и СОУЭ.(Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п. 12.66 НПБ 88-2001*; п. 13.15.14 СП 5.13130.2009	11.04.2022г.	
5.	Прибор приемно-контрольный АУПС и СОУЭ не обеспечивает формирование сигнала на управление оповещением при срабатывании двух пожарных извещателей (включенных по схеме И).(Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п. 14.1 СП 5.13130.2009	11.04.2022г.	
6.	Установлены не соответствующим образом пожарные дымовые извещатели в помещениях этажах здания (установлены на плитках подвесного потолка). (Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	п. 12.18 НПБ 88-01*; п.13.3.4 СП 5.13130.2009	11.04.2022г.	
7.	Соединительные линии АУПС и СОУЭ не обеспечивают работоспособность в течение времени, необходимого для эвакуации людей.(выполнены не огнестойким кабелем). (Акт обследования №124 от 18.04.2018 г. ООО «Альянс-монтаж»)	ст.84 п.7 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.3.9 НПБ 104-03;	11.04.2022г.	
8.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – в объеме лестничных клеток (2-й этаж) отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ст. 52, 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п.33,43 ППР в РФ; п. 6.22 СНиП 21-01-97*; п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 СП 52.13330.2016	11.04.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Яшина А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» декабря 20 20 г.



(подпись)

М.Л.П.*


Предписание для исполнения получил:



(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)



«11» декабря 20 20 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору